



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO (2)

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 – COPEL

PROCESSO N.º: 100/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de paisagismo, contendo iluminação e jardinagem, nas instalações limitadas às áreas verdes e jardins com plantios de espécies, em toda extensão pertencente à Câmara Municipal de Camaçari.

Insurge-se a empresa interessada em participar da licitação em epigrafe, com o seguinte questionamento:

QUESTIONAMENTO

O item de planilha 1.16 (Pedra Seixo Vermelho rolado REF. SBC 201012) implica em uma composição de preço fornecida pela Câmara Municipal de Camaçari, cujo número é CPU_27755 abaixo relacionada:

1.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_27755	Próprio	PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO - REF. SBC 201012	m ³	1,0000000	80,18	80,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310000	30,60	22,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	21,47	7,83	
Insumo	062727	SBC	PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO TAMANHO IRREGULAR	m ³	0,1500000	333,28	49,99	
				21,12	LS =>	0,00	MO com LS	21,12
							=>	
				17,06		Valor com BDI =>		97,24

Percebe-se em planilha de preços a unidade do item é M3 assim como a própria composição fornecida, no entanto o índice de produtividade, indica uma utilização de uma unidade em M2 e não em M3 como informa o Edital, haja vista que o insumo (PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO TAMANHO IRREGULAR) possui coeficiente 0,15 m3 o que indica a espessura por M2 ao invés de 1,00 m3, que indicaria o volume.

RESPOSTA

Considerar a unidade da composição própria em “m²” para o item questionado (composição referenciada: REF. SBC 201012).

Em 12/06/2023.

Atenciosamente,

Fabson de Freitas de Assis
Presidente da COPEL